


**Tolna Megyei Szakképzési Centrum,
Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola**

TŰZRIADÓ TERV

7100 Szekszárd, Hunyadi M. u. 7.

Készítette:
Szekszárd, 2022. 09. 26.



Müller Ferenc
tűzvédelmi főelőadó

Kiadta:
Szekszárd, 2022. 09. 26.



Intézményvezető



A tűzjelzés módja:

A létesítményben tűzjelző központ által vezérelt folyosókon elhelyezett hangjelző rendszer tűz esetén biztosítja a riasztást. A tjk. meghibásodása, üzemképtelensége esetén, aki tüzet észlel, hangos „TŰZ VAN” kiáltással (tűzilárma) az épületben tartózkodók figyelmének felhívása. A felhívás figyelemfelkeltő legyen, ügyelve arra, hogy ne alakuljon ki pánikhangulat. Szaggatott iskolai csengetéssel is lehet tűzjelzést adni (2 mp csengetés 2 mp szünet). A tűzjelzés a tjk vezérlésére (riasztás) alkalmas kézi jelzésadóval is végezhető, ami után a folyosókon lévő hangjelzők meg fognak szólalni (tűzjelzés).

Telefonon a 105 – ös vagy 112 - es telefonszámon kell értesíteni a tűzoltóságot vagy a Hívásfogadó Központot (HIK).

A tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadter elhagyásának módját

A tűzoltóság riasztási rendje:

A létesítményben tűzjelző központ által vezérelt átjelző a tűzoltóság riasztását biztosítja. Amennyiben a tüzeset során személyi sérülés történt vagy bűncselekményre utaló körülmény észlelhető, a mentő-szolgálatot a 104, a rendőrséget a 107 telefonszámokon értesíteni kell. Egységes bejelentésre alkalmas a 112-es egységes segélyhívószám.

Telefonon történt tűzbejelentés esetén a következő információt kell nyújtani:

- a) a bejelentő nevét: *Bejelentést tevő dolgozó neve*
- b) a bejelentő telefonszámát, ennek hiányában lakcímét: *Bejelentést tevő telefonszáma, vagy az intézmény telefonszáma, amennyiben a riasztást erről a telefonról adták le, ennek hiányában a bejelentő lakcímét*
- c) a bejelentéskor használt telefonszámhoz tartozó előfizető nevét, címét: *Mobil telefonszám esetén az előfizető neve, intézmény telefonjáról leadott tűzjelzéskor a következő: Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola 7100 Szekszárd, Hunyadi M. u. 7.*
- d) a bejelentő által használt telefonállomás azonosított adatait: *azt a telefon (mobiltelefon) számot amiről a tűzjelzést leadtuk*
- e) a hívások rögzített tartalmát, a tűzoltási, műszaki mentési feladatot indokoló esemény helyét és jellegét, a személyi sérülés, haláleset adatait: *Az intézmény (káresemény helye Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola 7100 Szekszárd, Hunyadi M. u. 7., azt a pontos eseményt, ami miatt használjuk a segélyhívó telefont – tüzeset – illetve az esemény során tudomásunkra jutott sérülést, halálesetet.*
- f) a műveletirányítás által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő információt: *kérdésre válaszolni kell a bejelentés során (pl. mekkora a terjedelme, mi ég, tovább terjedésével mit veszélyeztet, a tűz tovább terjedésével mit veszélyeztet, emberélet van-e veszélyben...)*

Az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendje:

A tűz észlelésekor az intézményben tartózkodó vezető vagy munkavezető köteles a tűz észlelésekor a telefonon a 105 – ös vagy 112 - es telefonszámon értesíteni a Hivatásos Tűzoltóságot. Fővonalú (segélyhívásra is alkalmas) telefon a portán és a titkárságon található az épületben, de ezt (segélyhívás) mobiltelefonról is végezhetjük.

Aki tüzet észlel, vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles hangos „TŰZ VAN” kiáltással (tűzilárma) az épületben tartózkodók figyelmének felhívása. A munkavállalók az épület adottsága miatt egymástól hallótávolságon belül tartózkodnak, így a tűzilárma mindenki számára hallható. Az épületben tartózkodók, akik nem tartoznak az intézmény állományába, meg kell kérni, hogy hagyják el az épületet (esetleg vegyen részt az oltásban, mentésben, ha képes rá). A tűzjelzés a tjk vezérlésére (riasztás) alkalmas kézi jelzésadóval is végezhető, ami után a folyosókon lévő hangjelzők meg fognak szólalni (tűzjelzés).

Az épület, szabadtér elhagyásának módja:

II. Emelet:

201 – 209 tanterem elhagyása a termék folyosóra nyíló ajtóin keresztül a folyosóra, majd a „déli” (legközelebbi) lépcsőházon keresztül a földszintre, a főbejáraton keresztül hagyják el az épületet.

210 – 218 tanterem és zsibongó elhagyása a termék folyosóra nyíló ajtóin keresztül a folyosóra, majd az „északi” (legközelebbi) lépcsőházon keresztül a földszintre, a földszintre érve jobbra a folyosón keresztül hagyja el az épületet.

I. Emelet:

101 – 110 tanterem elhagyása a termék folyosóra nyíló ajtóin keresztül a folyosóra, majd a „déli” (legközelebbi) lépcsőházon keresztül a földszintre, a főbejáraton keresztül hagyják el az épületet.

111 – 120 tanterem és zsibongó elhagyása a termék folyosóra nyíló ajtóin keresztül a folyosóra, majd az „északi” (legközelebbi) lépcsőházon keresztül a földszintre, az udvarra vezető ajtón keresztül elhagyja az épületet.

Földszint:

018 – 019 helyiségekből a folyosón keresztül, a folyosó végében lévő ajtón hagyja el az épületet.

016, 017, 030, 031 helyiségekből főbejáraton keresztül hagyják el az épületet.

002 – 014 helyiségek elhagyása a folyosóra nyíló ajtóin keresztül a folyosóra, majd a főbejáraton keresztül hagyják el az épületet.

A tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.)

A bent tartózkodók biztonságos eltávozását elősegítő irányító és végrehajtó személyek minden esetben a tűz észlelését követően az intézményvezető, vagy annak helyettese, vagy a munkavezetéssel megbízott személyek.

Mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatok:

Tűz esetén, aki a tüzet észleli annak kötelessége a tűzjelzéssel egy időben a tűz oltásának megkezdése, ha azzal nem veszélyezteti saját vagy mások épségét a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel (tűzoltó készülék).

Minden helyiségbe be kell nyitni és az ott tartózkodót tájékoztatni kell arról, hogy az épületet el kell hagyni, ha lehetőség van rá. Ha önállóan nem képesek a menekülésre, akkor biztosítani kell számukra a menekítést, amit a személyzetnek haladéktalanul meg kell kezdeni és a kikerkező tűzoltóságnak a menekítés irányítását át kell adni.

Pedagógus: Gondoskodjanak a létesítményben tartózkodók mentéséről, a riasztás folyamatosságáról, vezető értesítéséről. A felügyeletük alatt álló tanulókat a kiürítési útvonalon a gyülekezési helyre vezetik. A gyülekezési helyen (udvar) létszám ellenőrzés után az intézmény vezetőjének jelentést tesznek, hogy az általuk felügyelték maradéktalanul el tudták-e hagyni a veszélyeztetett részt, aki a helyszínre érkező oltást vezetőt tájékoztatja. A hordozható tűzoltó készülék a tűzvédelmi oktatáson ismereteket készenlétben tartási helyen található a falon rögzített helyen. A tűz helyére vitt és működtetett oltókészülékkel lehet az oltást végezni.

Portás, gondnok: Az áramtalanító „Tűzeseti főkapcsoló” a portán található távkapcsoló, a szolgálatot teljesítő munkavállalónak a lekapcsolást végre kell hajtani, a tűz helyszínén, közvetlen környezetében, a beavatkozók, és az ott tartózkodók testi épségének megóvása (az áramütés elkerülése) érdekében. A szolgálatot teljesítő munkavállaló gondoskodik a menekülési úton lévő kijáratok teljes szélességében történő megnyitásáról, hogy a menekülésben részt vevők rövid időn belül elhagyhassák az épületet és a kikerkező tűzoltást végzők az intézménybe akadálytalanul, haladéktalanul bejussanak. Gáz főelzáró az udvaron található, ahol a gáz főelzáróval az energia elzárását végre kell hajtani. A hordozható tűzoltó készülék a tűzvédelmi oktatáson ismereteket készenlétben tartási helyen található a falon rögzített helyen. A tűz helyére vitt és működtetett oltókészülékkel lehet az oltást végezni. Az udvaron a teherkapu kulccsal történő megnyitásával gondoskodik, hogy az udvaron a gyülekezési helyen tartózkodók tűz esetén a veszélyeztetett területet elhagyhassák.

A főbb veszélyforrások megnevezése: (utalással a védekezési szabályokra)

Elektromos áram (gyújtóforrás):

Elektromos áram okozta zárlat vagy túlterhelés (vagy túlfeszültség) miatt keletkezett tűz oltását az áramtalanító főkapcsoló lekapcsolásával végezhetjük, ami az így megszüntetett energia miatt további veszélyt nem jelent (gyújtóforrásként meggyújthatja az intézményben lévő szilárd anyagokat, amiknek) az oltását az épületben készenlétben tartott oltókészülékkel végezhetjük.

Gázfogyasztó berendezések (gázkazán):

Gázkazán meghibásodása miatt keletkezett tűz oltását gáz főelzáró elzárásával végezhetjük, ami az így megszüntetett energia miatt további veszélyt nem jelent az oltását a kazánházban készenlétben tartott oltókészülékkel végezhetjük.